

GODKÄNNANDEBEVIS 0058/08

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

**SAKORD: Installationsprodukter
trivseledning**

Dekorativ skorstensfri alkoholeldad kamin

Innehavare	Scandinavisk Spismiljö AB, Ekslingan 1, Väla norra, 254 67 Helsingborg, Tel: 042-126 950, Fax: 042-126 940, Hemsida: www.spismiljo.se, Org. nr.: 556346-6316.		
Produkt	Apartment 1 och Apartment 2 är golvmodeller tillverkade i stålplåt med glaslucka och sidoglas. Apartment 1 är kvadratisk och står på en fot som fylls med 15 kg sand. Apartment 2 har en välvd eldstadslucka och front. Sockeln fylls med 15 kg sand. Spisarna skall eldas med flytande alkoholbränsle som tillverkaren anvisar. Brännarutrustningen består av 2 stycken 0,25 liters behållare av rostfritt stål med diametern 55 mm vilka står i uttag som fixerar behållarna. Under bränslebehållarna finns ett spilltråg som tar upp eventuellt bränslespill. Släckare medföljer kaminen.		
Avsedd användning	Trivseledning		
Handelsnamn	Apartment 1 och Apartment 2		
Bedömning	Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):		
	Skydd mot uppkomst av brand, allmänt	5:41,	1:a och 2:a meningen.
	Eldstad, allmänt	5:421	
	Rensning och inspektion	5:437,	1:a stycket och rådtex.
Tillhörande handlingar	Apartment 1 Bruks- & installationsanvisning Utgåva 08-01. Bruks- & Installationsanvisning Apartment 2 Utgåva 08-01.		

Kontroll Tillverkningskontrollen skall utföras enligt daterade 2000-10-18 och diarienummer 210-00-0391 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att montering överensstämmer med tillhörande handlingar.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Scandinavisk Spismiljö AB i Helsingborg,

Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt av beständigt material på varje levererad produkt och etikett på varje förpackning och omfattar:

Tillverkarens namn och tillverkningsort	Scandinavisk Spismiljö AB, Helsingborg
P-märke	P
Certifieringsorgan	SITAC
Produktens typbeteckning	Apartment 1 eller Apartment 2
Godkännandebevisets nummer	0058/08
Eldas endast med	Rekommenderat alkoholbränsle
Maximal effekt	1054W
Maximal bränsleförbrukning	0,19 liter/timme
Minsta golvarea och rumsvolym	13 m² och 32 m³
Kvoten CO/CO ₂	0,0017
Löpande tillverkningsnummer eller -datum	nr/datum
Besiktningensorgan	SP

Bedömningsunderlag Rapport nr.: ETf P802200 från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och ritningar.

Kommentarer Spisarna är provade enligt SP-metod 4160 samt slagprov och uppfyller alla ställda krav i P-märkningsregel/Certifieringsregel nr 034.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2013-05-26.



Ingvar Pettersson



Ronald Green